

ÇELİK ÇUBUK ANKRAJ ÇEKME DENEY RAPORU




ALINDIĞI YER	DRACO YAPI KİMYASALLARI LTD.ŞTİ.	RAPOR TARİHİ	20.12.2014
		TEST TARİHİ	20.12.2014
		LAB.KAYIT NO	LAB.2014/023
PROJE ADI	ÖRNEK NUMUNELER DRAPOX E50	LAB.RAPOR NO	ANKRAJ 023
		SAYFA NO	1
MÜTEAHHİT FİRMA / MÜŞTERİ	DRACO YAPI KİMYASALLARI LTD.ŞTİ.	ALINDIĞI SAAT	10:00

ÇELİK ÇUBUK ANKRAJ ÇEKME DENEY SONUÇLARI

NUMUNE NO	DENEYİN ALINDIĞI YER	ANMA ÇAPI d(cm)	DERİNLİK h(cm)	SIYRILMA YÜKÜ min kgf (fyd*0.70)	BULUNAN SIYRILAMA KUVVETİ (Bar)	BULUNAN SIYRILMA YÜKÜ (Kgf)	DENEYİN BİTİŞ ŞEKLİ
1	DRAPOX E50 ÖRNEK NUMUNE	8	8	1.284	80	2.243	BIRAKTIRILDI
2	DRAPOX E50 ÖRNEK NUMUNE	8	8	1.284	80	2.243	BIRAKTIRILDI
3	DRAPOX E50 ÖRNEK NUMUNE	8	8	1.284	80	2.243	BIRAKTIRILDI
4	DRAPOX E50 ÖRNEK NUMUNE	10	10	2.044	100	2.856	BIRAKTIRILDI
5	DRAPOX E50 ÖRNEK NUMUNE	10	10	2.044	100	2.856	BIRAKTIRILDI
6	DRAPOX E50 ÖRNEK NUMUNE	10	10	2.044	100	2.856	BIRAKTIRILDI
7	DRAPOX E50 ÖRNEK NUMUNE	12	12	2.944	120	3.497	BIRAKTIRILDI
8	DRAPOX E50 ÖRNEK NUMUNE	12	12	2.944	120	3.497	BIRAKTIRILDI
9	DRAPOX E50 ÖRNEK NUMUNE	12	12	2.944	120	3.497	BIRAKTIRILDI
10	DRAPOX E50 ÖRNEK NUMUNE	14	14	4.007	160	4.698	BIRAKTIRILDI
11	DRAPOX E50 ÖRNEK NUMUNE	14	14	4.007	160	4.698	BIRAKTIRILDI
12	DRAPOX E50 ÖRNEK NUMUNE	14	14	4.007	160	4.698	BIRAKTIRILDI
13	DRAPOX E50 ÖRNEK NUMUNE	16	16	6.628	240	7.179	BIRAKTIRILDI
14	DRAPOX E50 ÖRNEK NUMUNE	16	16	6.628	240	7.179	BIRAKTIRILDI
15	DRAPOX E50 ÖRNEK NUMUNE	16	16	6.628	240	7.179	BIRAKTIRILDI
16	DRAPOX E50 ÖRNEK NUMUNE	20	20	8.182	280	8.438	BIRAKTIRILDI
17	DRAPOX E50 ÖRNEK NUMUNE	20	20	8.182	280	8.438	BIRAKTIRILDI
18	DRAPOX E50 ÖRNEK NUMUNE	20	20	8.182	300	9.005	BIRAKTIRILDI

AÇIKLAMALAR :

- NOT 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
 NOT 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.
 NOT 3: Bu deney laboratuvar kapsamı dışındadır.
 NOT 4: Bu deney ilgili firma şartnamesine göre yapılmıştır.

DENEYİ YAPAN  Hüseyin GENC İnşaat Teknisyeni	 B.İ.B Belge No: 135	ONAYLAYAN LABORATUVAR DENETÇİSİ  Ali BOZDAG İnşaat Mühendisi Laboratuvar Denetçisi Belge No: 14714
---	--	---