



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
HEADSHIP OF TSE TEST AND CALIBRATION CENTER

Makine ve Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü
Building Materials Laboratory Directorate

TALEP NO: 169645-1
Request No.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği(305/2011/AB)
Construction Products Regulation(305/2011/EU)

ONAYLANMIŞ KURULUŞ : 1783
NOTIFIED BODY : 1783

TS EN 12004:2007+A1 (EN 12004:2007+A1)
KARO YAPIŞTIRICILARI ÜRÜN TİP TEST RAPORU
TYPE TEST REPORT FOR ADHESIVES FOR TILES IN ACCORDANCE WITH
TS EN 12004:2007+A1 (EN 12004:2007+A1)

Talep Eden : DRACO YAPI KİMYASALLARI A.Ş.
(İDOSB Tabakhane Cad. No:16 Tuzla\İSTANBUL)
Applicant
Markası/Modeli : REPASER 100
Trade mark/Model
Ürün Tanımı : CIT, Normal Sertleşen Kayma Özelliği Azaltılmış Çimentolu Yapıştırıcı
Product description : CIT, Normal setting cementitious adhesive with reduced slip

Ürün Özellikleri / Product Specifications

Başlangıç çekme yapışma kuvveti.....: 0,7 N/mm²
High initial tensile adhesion strength
Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma kuvveti.....: 1,2 N/mm²
High tensile adhesion strength after water immersion
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma kuvveti.....: 0,5 N/mm²
High tensile adhesion strength after heat ageing
Donma-çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma kuvveti.....: 1,2 N/mm²
High tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles

Rapor Değerlendirme Tarihi : 17.01.2017
Date of Issue

Rapor Tarihi/Numarası : 12.02.2015/245929
Report Date/No.



Onaylayan
Approved
Feyyaz AŞKIN

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Müdürü

Bu rapor ... sayfadır ve kısmen çoğaltılamaz. This report is composed of ... pages and cannot be copied partially.

Adres: TSE Gebze Kampusü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze-KOCAELİ
Tel: +90 (262) 723 14 57 Faks: +90 (262) 723 16 15 e-posta: faskin@org.tr web: www.tse.org.tr

Sayfa 1 / 2

LAB-D-FR-44 / 15.07.2015 - 1

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
This certificate cannot be altered, partially duplicated or creased for misunderstanding.